

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	APROVADO

CAPTAÇÃO
(Rib da Pedra de Amolar)
CA 02

CAPTAÇÃO
(Ribeirão Claro ou
Varjão)
CA 03

POÇO

CONSUMO HUMANO

FOSSA/FILTROS

FERTIRRIGAÇÃO

BARRAMENTO
(Cór. do Monjolo)

CA 01 268m³/h

LA 01

LA 02

41.40m³/h

160m³/h

4m³/h

3m³/h

3m³/h

USO NO PROCESSO

CONDENSADO
ESCAPE 230m³/h

CONDENSADO
V 1 150m³/h

CONDENSADO
V2/CN 140m³/h

CAIXA DE
DECANTAÇÃO

LAVAGEM
DE
CANA

EMBEBIÇÃO

LEITE
DE
CAL

DILUIÇÃO
DE
MOSTO

DILUIÇÃO
DE
AÇÚCAR

LAVAGEM
DO
AÇÚCAR

LAVAGEM
DE
TORTA

ALIMENTAÇÃO
CALDEIRA

LAVAGEM
DE
PISO

MULTIJATO
FÁBRICA
40 (FÁBRICA) 10 (EVAP.)

DILUIÇÃO LEITE
DE
LEVEDURA

OUTROS
ASSEPCIA
LAV.
DORNAS

ETA

LAGOA

MULTIJATO
REFINARIA
30 (REFINARIA)

SPRAY

TORRE RESFRIAMENTO
FERMENTAÇÃO
DESTILARIA

LAVAGEM
GASES
CALDEIRA

FERTIRRIGAÇÃO

TORRE
DE
RESFRIAMENTO

TORRES RESFRIAM.
CASA DE FORÇA

CONSUMO DE ÁGUA = $\frac{268}{550} = 0.49\text{m}^3/\text{tc}$



E EXPRESSAMENTE PROIBIDA
A REPRODUÇÃO DESTES DESENHOS
SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.

TÍTULO :			
Balanço Hídrico Safr 2014/2015			
	NOME	DATA	Nº DO DESENHO:
DES	L.Carlos	26/10/11.	PBE-2011 261011-A
VER			
APR			
ESCALA :	FOLHA :	SUBSTITUI:	SUBST. POR:
S/E	01/01		