



AVANÇO NA SONDAGEM	S O N D A G E N S				
	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5
TRADO CAVADEIRA	0,00 a 2,00	0,00 a 2,00	0,00 a 1,00	0,00 a 3,00	0,00 a 1,00
TRADO ESPIRAL	2,45 a 10,00	2,47 a 10,00	1,45 a 10,00	3,47 a 10,00	1,47 a 10,00
LAVAGEM	—	—	—	—	—
REVESTIMENTO	0,00 a 2,00	0,00 a 3,00	0,00 a 2,00	0,00 a 4,00	0,00 a 2,00

AMOSTRADOR TIPO "TERZAGHI & PECK"
DIAMETRO EXTERNO DE 2" E DIAMETRO
INTERNO DE 1,3/8.

OS INDICES DE RESISTENCIA A PENETRAÇÃO
ESTÃO INDICADOS À ESQUERDA DA VERTICAL
DAS SONDAGENS.

A CORRETA VERIFICAÇÃO DO NIVEL
D'AGUA DEVE SER FEITA POR UMA
PERFURAÇÃO DE MAIOR DIAMETRO.



- NOTAS:-
- 1 - ESTE DESENHO É UMA REDUÇÃO DE UMA PLANTA FORNECIDA PELO CLIENTE.
 - 2 - PLANO DE LOCAÇÃO E NUMERO DE SONDAGENS DETERMINADOS PELO CLIENTE.
 - 3 - SEMPRE QUE A DETERMINAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEPENDER DA EXATA VERIFICAÇÃO DO N.A., O MESMO DEVERÁ SER CONFIRMADO COM POÇO DE MAIOR DIAMETRO.

CLIENTE:

JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

LOCAL:

Loteamento Haras Santo Antonio - Monte Mar - SP.

RELATORIO

TS-249/05

DESENHO

01/01

DATA

05/12/05

ESCALA

1:100

DESENHISTA

V.M.D.

VISTO

01/01

REVISÃO

06/12/05

PERFIL DO SUBSOLO

Sondagens SP-1 a SP-5

Rua Natividade, 124
04513-020-São Paulo-SP
Fone:(11)3842-9355
e-mail:spt@spt.com.br